Allgemeines Prüfprotokoll
für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

	Grenzwerte: Schutzklasse:	Schutzleiter-widerstand R_{PE}	Isolations-widerstand R_{Iso}	Schutzleiter-strom I_{PE}	Berührungs-strom $I_{Ber.}$
	I (m. Schutzleiter)	≤ 0,3 Ω / ≤ 1 Ω	≥ 1 MΩ	≤ 3,5 mA	≤ 0,5 mA
⧈	II (schutzisoliert)	-	≥ 2 MΩ	-	≤ 0,5 mA
⋘	III (Schutzkleinsp.-geräte)	-	≥ 0,25 MΩ	-	-

Betreiber: **Fa. Mustermann**		**Verantwortlich:** **Herr Mustermann**
Betriebsmittel:	**Fabrikat:**	**Modell:**
Prüfling-/ Inventar-Nr.:	**Schutzklasse:** I ☐ II ☐ ⧈ III ☐ ⋘	**Standort:**
Besonderheit(en):		**Prüfgerät:**

Datum	**Besichtigung / Bemerkung**	R_{PE} [Ω]	R_{Iso} [MΩ]	**Ableitstrom** in der direkten, Differenzstrom, oder alternativen -Methode I_{PE} [mA]	$I_{Ber.}$ [mA]	**Funk-tions-probe**	**Nächster Prüfter-min** oder **Nicht bestanden**	**Prüfer**